

S1

Słup oświetleniowy i latarnia

1. Oświetlenie nie działa.
2. Korozja wysięgników opraw oświetleniowych.
3. Niezabezpieczona skrzynka elektryczna.



1. Oświetlenie nie działa.
2. Korozja wysięgników opraw oświetleniowych.
3. Niezabezpieczona skrzynka elektryczna i wystające przewody elektryczne.
4. Odchylenie od pionu.



1. Oświetlenie nie działa.
2. Korozja wyścięgników opraw oświetleniowych.
3. Niezabezpieczona skrzynka elektryczna i wystające przewody elektryczne.
4. Odchylenie od pionu.



S4

Słup oświetleniowy i latarnia

1. Oświetlenie nie działa.
2. Korozja wysięgników opraw oświetleniowych.
3. Niezabezpieczona skrzynka elektryczna.
4. Odchylenie od pionu, w 1/3 wysokości.
5. Ubytki w konstrukcji żelbetonowej.



1. Oświetlenie nie działa.
2. Korozja wysięgników opraw oświetleniowych.
3. Niezabezpieczona skrzynka elektryczna.
4. Ubytki w konstrukcji żelbetonowej.



1. Oświetlenie nie działa.
2. Korozja wysięgników opraw oświetleniowych.
3. Niezabezpieczona skrzynka elektryczna, wystające przewody elektryczne.
4. **Bardzo duże odchylenie od pionu !!!**
5. Ubytki w konstrukcji żelbetonowej.



1. Oświetlenie nie działa.
2. Korozja wysięgników opraw oświetleniowych.
3. Niezabezpieczona skrzynka elektryczna, wystające przewody elektryczne.





S9

Słup oświetleniowy przy przejściu dla pieszych

1. Oświetlenie nie działa.
2. Brak oprawy oświetleniowej

